

معايير ترشيد استهلاك المياه في المباني

أولاً : التدفقات

ملاحظات	التدفق		النوع	م
	جالون	لتر		
	١,٥ جالون/دقيقة	٥,٧ لتر/دقيقة	المغاسل	١
	٢ جالون/دقيقة	٧,٦ لتر/دقيقة	صنابير أحواض المطبخ	٢
	٢ جالون/دقيقة	٧,٦ لتر/دقيقة	المراوش	٣
	٢ جالون/دقيقة	٧,٦ لتر/دقيقة	الشطافات	٤
يستخدم كيس الإزاحة في المباني القديمة في حال كان المرحاض من ٩ لتر/شطفه فأكثر		٣ لتر/شطفه	المراحيض	٥
ثانياً : المواصفات الفنية				
	أزاله البانيو من المواصفات لدورات المياه واستبداله بالمروش			١
يشترط في حال المباني الجديدة التي يوجد بها أكثر من ٢٥ دورة مياه	توفر أنظمة لتدوير المياه الرمادية وإعادة استخدامها			٢
	استخدام مصادر بديلة لري الحدائق التي تزيد مساحتها عن ٥٠ م٢			٣